

## "قابل توجه مالکین محترم"

### درهای مقاوم در برابر حریق باید شرایط ذیل را رعایت کنند :

- ۱- تمامی چارچوب های درهای مقاوم در برابر حریق پر شده باشد و در صورت خالی بودن به هیچ عنوان مورد قبول واقع نمی شود.
- ۲- چارچوب تمامی درها باید از هر طرف حداقل دارای سه اتصال گیردار ( شاخک ) به طول حداقل ۲۵ سانتی متر با فاصله های یکسان در داخل دیوار متصل باشد.
- ۳- بر روی تمامی درها پلاک مورد قبول مرکز تحقیقات ، راه مسکن و شهرسازی نصب شده و این مورد در داخل گواهی اصالت کالا مندرج شده باشد.
- ۴- تمامی بندهای مندرج در گواهی اصالت کالا درهای مقاوم در برابر حریق باید بصورت کامپیوتری تکمیل و مهر و امضا شرکت و مالک در پایین گواهی نامه درج شود.
- ۵- داخل چارچوب و یا بر روی زوار لنگه در باید نوار پف شونده دودبند بصورت کامل متصل باشد. (صحت و سلامت نوار دود بند را می توان با گرفتن یک شعله جلوی آن مورد آزمون قرار داد )
- ۶- عملکرد مطلوب دستگیره، پنیک و خودبسته شو در زمان بازدید مورد ارزیابی قرار گیرد.
- ۷- در خصوص جزئیات درهای تولید داخل شامل : تعداد لولا، فاصله آنها، جنس رویه و هسته مرکزی در و... می توان بصورت آنلاین از سایت مرکز تحقیقات، راه، مسکن و شهرسازی استعلام کرد.